

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Загальнопідстанційні пункти управління (ОПУ)

Загальнопідстанційні пункти управління (далі — ОПУ) підвищеної заводської готовності застосовують у складі комплектних трансформаторних підстанцій блочного типу (КТП Б).

Технічні характеристики

| Ознака класифікації | Виконання |
|---|---|
| Ступінь вогнестійкості будівлі за ДБН В.1.1-7 | II |
| Ступінь захисту оболонки за ДСТУ EN 60529:2018 | IP44 |
| Кліматичне виконання за ДСТУ ІЕС 60721 / ГОСТ 15150 | У1 або УХЛ1 |
| Номинали, набір панелей, схеми РЗА, компонування | під проєкт / ТЗ |
| Тип оздоблення | Оздоблення внутрішніх приміщень |
| Промисловий | Підлога — рифлене залізо 4 мм; стеля та стіни — пофарбований профіль СС10 |
| Стандарт | Підлога — лінолеум; стеля — ДВП (білий); стіни — ДВП текстурна або фарбована |
| Євростандарт | Підлога — зносостійкий лінолеум; стеля — білі пластикові панелі; стіни — панелі МДФ |

Конкретні номінали, схеми та виконання визначаються під проєкт за технічним завданням. Опитувальний лист: lk-energy.com.ua/opytualni-lysty/