



Погоджено:		Зам. інв. №	
Підпис і дата		Угодив	
інв. № об.			



						ЛК-ТР-04-SHCHO-031-01			
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
	Розробив					20.11	Типове рішення	Стадія	Аркуш
	Перевірив							Р	1
							Схема електрична принципова	4	ТОВ"ЛК Енергія"






Арк.
3

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Поз. позначення	Назва	Кіл-ть	Доповнення
1QS1,1QS2, 2QS1,2QS2, 3QS1,3QS2	Перемикач навантаження LAS CO 3P 63 "1-0-2"	6	
	Блок-контакт CO	12	
1QF1-1QF3, 2QF1-2QF3	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА тип С 50А	6	
3QF1-3QF3	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА тип С 25А	3	
4QF1-4QF2	Модульний автоматичний вимикач YCB9-125, 3P, 100А, 10кА, тип С	2	
5QF1-5QF2	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА тип С 25А	2	
1PL1-2, 2PL1-2, 3PL1-2	Лічильник трифазний GAMA300 3x220/380В, G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1	6	
1SF1, 2SF1, 3SF1	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 1P 4,5кА тип С 2А	3	
1HLG1, 2HLG1, 3HLG1	Лампа AD22-22DS, (LED) зелена, 220В, АС, 22ø	3	
1HLB1, 2HLB1, 3HLB1	Лампа AD22-22DS, (LED)синя, 220В, АС, 22ø	3	
1X:1-9	Клема силова ввідна UTB 2,5-35, сірий TAKEL	9	
2X:1-12	UK 35 N Прохідна клема	12	
	FBI 3-15 Гвинтова перемичка	6	

Зм.	Кільк.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата

ЛК-ТР-04-SHCHO-031-01



Поз. позначення	Назва	Кіл-ть	Доповнення
1QS1,2QS1, 3QS1	Перемикач навантаження LAS CO 3P 63 "1-0-2"	3	
	Блок-контакт CO	6	4665051
1QF1-1QF4, 2QF1-2QF4	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА тип С 50А	8	
3QF1-3QF4	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА тип С 25А	4	
1SF1, 2SF1, 3SF1	Модульний автоматичний вимикач YCB6H-63 1P 4,5кА тип С 2А	3	
1HLG1, 2HLG1, 3HLG1	Лампа AD22-22DS, (LED) зелена, 220В, AC, 22ø	3	
1HLB1, 2HLB1, 3HLB1	Лампа AD22-22DS, (LED) синя, 220В, AC, 22ø	3	