



Погоджено:				
		узгодив		
Зам. інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № об.	Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
	QF1	Автоматичний вимикач в литому корпусі з електронним розчеплювачем ВА72Е-160А, 3Р, 25кА, 415V	1	
	QS1	Рубильник РБ-2 250А правый олово	1	
	TA1- TA3	Трансформатор Т-0,66 200/5 (0.5s)	3	
	SG1	Комутаційна колодка КП5 (25) А	1	
	QF2, QF3	Автоматичний вимикач в литому корпусі з електронним розчеплювачем ВА72Е-100А, 3Р, 25кА, 415V	2	
	FV1- FV3	Обмежувач перенапруги ОПНп-0,38/0,45/10/2 УХЛ1	3	



-Струмові ланцюги виконати дротом ПВ-3 2.5 мм

						ЛК-ТР-10-КТР-016-01			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив					26,01	Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	1
						Схема електрична принципова	ТОВ"ЛК Енергія"		