

Погоджено:	№ п/п	Запрошені дані	КРУ-Е (КРУ2-10)											
		1	Номинальна напруга	10кВ										
		2	Ном. струм збірних шин	630А			АД31 6х60							
		3	Ном. струм відключення	20кА										
	4	Схеми первинних з'єднань												
	5	Порядковий номер комірки		29										
	6	Номенклатурне позначення		КРУ-Е-10/630-03-У3 Габ. КРУ2-10										
	7	Призначення комірки		Відхідна лінія "СЭС"										
	8	Тип вказівника високої напруги		КИН-120/10										
	9	Тип вкатного елемента		ЕВП-ВРС-10-КРУ2-10/20/630 У2										
	10	Тип ОПН		ОПНп-10/12/10/550/IV/УХЛ1										
	11	Тип трансформаторів струму		ТОЛУ-10-4 0,5S/0,5S-50/1 0.5S/10P-300/5										
	12	Тип трансформаторів струму нульової послідовності		ТЗРЛ-200 У2										
	13	Тип лічильників		SL7000 0.5S 3*57.7/100В, 5/10А, SL761Х081										
	14	Satec		PM130 + ETH module										
	15	Пристрій РЗА		REF615, HBFDACADBEC6BNN11G										
	16	Живлення кіл управління		220В постійний										
	17	Живлення кіл сигналізації		220В постійний										
	18	Живлення кіл заводки пружини		220В, 50Гц										
19	Живлення кіл освітлення		36В, 50Гц											
Інв. № ор.	Зам. інв. №	Підпис і дата	ЛК-ТР-10-RP-018-01											
			Зм.			Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	РП-10кВ. Опросний лист.	Стадія	Аркуш	Аркушів
												Р	1	2
												ТОВ "ЛК Енергія"		
Формат А3														

Погоджено:		
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Висота до балки 3,24м
Висота стелі 4,44м



						ЛК-ТР-10-RP-018-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	План розміщення комірки №29	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							Р	2	2	
							ТОВ "ЛК Енергія"			