

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		



						ЛК-ТР-10-RP-037-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив								Р	1	6
Перевірив						Таблиця міжкоміркових зв'язків		ТОВ "ЛК Енергія"		

		Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м											
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	KP1	BB-10-1T (№11) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-1T), 24(10-1T)											
			KP2	BB-10-2T (№10) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-2T), 24(10-2T)											
			KP3 (резерв)	BB-10-1T (№11) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-1T), 25(10-1T)											
			KP4 (резерв)	BB-10-2T (№10) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-2T), 25(10-2T)											
			KAM1	BB-10-1T (№11) Схема РПН 35/10кВ	КВВГнгд 4х2,5мм ²	2	C422-10-1T, N421-10-1T											
			KAM2	BB-10-2T (№10) Схема РПН 35/10кВ	КВВГнгд 4х2,5мм ²	2	C422-10-2T, N421-10-2T											
			KAM3	BB-10-1T (№11) TH-10-1 (№9)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A421, B421, C421, A422, B422, C422											
			KAM4	BB-10-2T (№10) TH-10-2 (№8)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A421, B421, C421, A422, B422, C422											
			KAD1	BB-10-1T (№11) Схема диф. захисту	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A441-10-1T, B441-10-1T, C441-10-1T, N441a-10-1T, N441b-10-1T, N441c-10-1T											
			KAD2	BB-10-2T (№10) Схема диф. захисту	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A441-10-2T, B441-10-2T, C441-10-2T, N441a-10-2T, N441b-10-2T, N441c-10-2T											
			KVD11	ТВП-10-1 (№13) BB-10-1T (№11)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD9	BB-10-1T (№11) TH-10-1 (№9)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD7	TH-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A661, B661, C661, N661, H661, K661											
			KVD4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A662, B662, C662, N662, H662, K662											
			KVD6	Ф-N903 (№6) TH-10-2 (№8)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A662, B662, C662, N662, H662, K662											
			KVD8	TH-10-2 (№8) BB-10-2T (№10)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A662, B662, C662, N662, H662, K662											
			KVD10	BB-10-2T (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	A662, B662, C662, N662, H662, K662											
	KVP11	ТВП-10-1 (№13) BB-10-1T (№11)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP9	BB-10-1T (№11) TH-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP7	TH-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663													
	KVP4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664													
	KVP6	Ф-N903 (№6) TH-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664													
	KVP8	TH-10-2 (№8) BB-10-2T (№10)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664													
KVP10	BB-10-2T (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664														

		Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м						
		C1	ТВП-10-2 (№12) ТВП-10-1 (№13)	ВВГнгд 4х6мм ²		A2, B2, C2, N2							
		C2	ТВП-10-2 (№12) ТВП-10-1 (№13)	ШВВП 2х0,75мм ²		МОХА-L, МОХА-N							
		KC11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, 1EY1, 1EY2							
		KC0	ТВП-10-1 (№13) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KC2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KC4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KC6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KC8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KC10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, 2EY1, 2EY2							
		KE11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		KE10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		EEK1, EEK2, EEL1, EEL2							
		КН11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2							
		КН9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2							
		КН7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2							
		КН5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2							
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №						ЛК-ТР-10-RP-037-01	Арк.				
									3				
								Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

		Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м								
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	КН3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			КН10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		ЕН1, ЕН, ЕНА, ЕНР, ЕН2								
			KL11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
			KL10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EEL3, EEL4								
КТ11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	1EBQT1, 1EBQT2, 1EBQT3											
КТ0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3											
КТ2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3											
КТ4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3											
КТ6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3											
КТ8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3											
ЛК-ТР-10-RP-037-01															
								Арк.							
								4							

		Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м		
		КТ10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	2EBQT1, 2EBQT2, 2EBQT3			
		КТС11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		КТС10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	1	EBQC1, EBQC2, EBQC3			
		KD11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KD10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		EPF1, EPF2, EPF3, EPF4, EAF			
		KB11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2			
		KB9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2			
		KB7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2			
		KB5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2			
Інв. № ор.								ЛК-ТР-10-RP-037-01	Арк.
									5

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м
KB3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KB10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KM11	ТВП-10-1 (№13) ВВ-10-1Т (№11)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM9	ВВ-10-1Т (№11) ТН-10-1 (№9)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM7	ТН-10-1 (№9) Ф-N906 (№7)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM5	Ф-N906 (№7) Ф-N900 (№5)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM3	Ф-N900 (№5) Ф-N962 (№3)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM1	Ф-N962 (№3) СВ-10-1 (№1)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM2	СР-10-2 (№2) Ф-N947 (№4)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM4	Ф-N947 (№4) Ф-N903 (№6)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM6	Ф-N903 (№6) ТН-10-2 (№8)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM8	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM10	ВВ-10-2Т (№10) ТВП-10-2 (№12)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
K5	ТН-10-1 (№9) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	07-B1, 06-B1	
K3	СВ-10-1 (№1) ТН-10-1 (№9)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1-СВ, 41-СВ, 09-СВ, 08-СВ	
K1	СВ-10-1 (№1) ВВ-10-1Т (№11)	КВВГнгд 10х1,5мм ²	2	1-СВ, 27-СВ, 011-СВ, 012-СВ, 014-СВ, 1-B1, 07-B1, 22-B1	
K0	СВ-10-1 (№1) СР-10-2 (№2)	КВВГнгд 5х1,5мм ²		1-СВ, 26-СВ, 014-СВ, 06-СВ, 07-СВ	
K2	СВ-10-1 (№1) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 10х1,5мм ²	2	1-СВ, 27-СВ, 011-СВ, 012-СВ, 09-СВ, 1-B2, 07-B2, 22-B2	
K4	СВ-10-1 (№1) ТН-10-2 (№8)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1-СВ, 42-СВ, 08-СВ, 07-СВ	
K6	ТН-10-2 (№8) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	07-B2, 06-B2	
KK1	ВВ-10-1Т (№11) ВВ-10-2Т (№10)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		1-B1, 23-B1, 1-B2, 23-B2	

						ЛК-ТР-10-RP-037-01	Арк.
							6
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Погоджено:		Зам. інв. №			
Інв. № ор.	Підпис і дата				



						ЛК-ТР-10-RP-037-02			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив						Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	4
						Таблиця міжкоміркових зв'язків	ТОВ "ЛК Енергія"		

		Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м	
Зам. інв. №		КР1	ВВ-10-1Т (№3) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-1Т), 24(10-1Т)		
		КР3 (резерв)	ВВ-10-1Т (№3) Схема захисту 35/10кВ	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	1(10-1Т), 25(10-1Т)		
		КАМ1	ВВ-10-1Т (№3) Схема РПН 35/10кВ	КВВГнгд 4х2,5мм ²	2	С422-10-1Т, N421-10-1Т		
		КАМ3	ВВ-10-1Т (№3) ТН-10-1 (№6)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А421, В421, С421, А422, В422, С422		
		КАД1	ВВ-10-1Т (№3) Схема диф. захисту	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А441-10-1Т, В441-10-1Т, С441-10-1Т, N441а-10-1Т, N441b-10-1Т, N441с-10-1Т		
		KVD1	Ф-N6 (№1) Ф-N2 (№2)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVD2	Ф-N2 (№2) ВВ-10-1Т (№3)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVD3	ВВ-10-1Т (№3) ТВП-10 (№4)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVD4	ТВП-10 (№4) Ф-N1 (№5)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVD5	Ф-N1 (№5) ТН-10 (№6)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVD6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	КВВГнгд 7х2,5мм ²	1	А661, В661, С661, N661, Н661, К661		
		KVP1	Ф-N6 (№1) Ф-N2 (№2)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		KVP2	Ф-N2 (№2) ВВ-10-1Т (№3)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		KVP3	ВВ-10-1Т (№3) ТВП-10 (№4)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		KVP4	ТВП-10 (№4) Ф-N1 (№5)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		KVP5	Ф-N1 (№5) ТН-10 (№6)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		KVP6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	КВВГнгд 4х2,5мм ²		А663, В663, С663, N663		
		КС1	Ф-N6 (№1) Ф-N2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
		КС2	Ф-N2 (№2) ВВ-10-1Т (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
		КС3	ВВ-10-1Т (№3) ТВП-10 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
		КС4	ТВП-10 (№4) Ф-N1 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
		КС5	Ф-N1 (№5) ТН-10 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
		КС6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕС1, ЕС2, ЕУ1, ЕУ2		
КЕ1	Ф-N6 (№1) Ф-N2 (№2)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
КЕ2	Ф-N2 (№2) ВВ-10-1Т (№3)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
КЕ3	ВВ-10-1Т (№3) ТВП-10 (№4)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
КЕ4	ТВП-10 (№4) Ф-N1 (№5)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
КЕ5	Ф-N1 (№5) ТН-10 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
КЕ6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	КВВГнгд 4х1,5мм ²		ЕЕК1, ЕЕК2, ЕЕЛ1, ЕЕЛ2				
Інв. № ор.								

						ЛК-ТР-10-RP-037-02	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		2

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу джгута/проводу/кабелю	Кількість резервних жил	Маркування жил джгута/проводу/кабелю	Довжина, м
KB6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		+EB1, -EB2	
KM1	Ф-N6 (№1) Ф-N2 (№2)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM2	Ф-N2 (№2) ВВ-10-1Т (№3)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM3	ВВ-10-1Т (№3) ТВП-10 (№4)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM4	ТВП-10 (№4) Ф-N1 (№5)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM5	Ф-N1 (№5) ТН-10 (№6)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
KM6	ТН-10 (№6) Ф-N5 (№7)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		EC3, EC4	
K1	ВВ-10-1Т (№3) ТН-10 (№6)	КВВГнгд 4х1,5мм ²	2	07-B1, 06-B1	
KY1	ТН-10 (№6) ВВ-10-1Т (№3)	ВВГнгд 2х1,5мм ²		1601, 1603	

						ЛК-ТР-10-RP-037-02	Арк.
							4
Зм.	Кільк.	Арк.	№доқ.	Підпис	Дата		