

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ор.		

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу провода/кабеля	Кількість резервних жил	Маркування жил жгута/кабеля	Довжина, м
KC1	16, 14	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN1	16, 14	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL1	16, 14	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK1	16, 14	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP1	16, 14	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KB15	16, 4	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1203, 1264	
KB16	16, 4	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	05-B2, 06-B2	
KV2	16, 4	KBBГнгд 5х2,5мм ²		A662, B662, C662, N662, H662	
KB6	16, 2	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1-CB, 42-CB, 07-CB, 06-CB	
KB7	16, 2	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1203, 1202	
KC2	14, 12	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN2	14, 12	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL2	14, 12	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK2	14, 12	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP2	14, 12	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KC3	12, 10	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN3	12, 10	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL3	12, 10	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK3	12, 10	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP3	12, 10	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KC4	10, 8	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN4	10, 8	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL4	10, 8	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK4	10, 8	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP4	10, 8	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KC5	8, 6	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN5	8, 6	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL5	8, 6	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK5	8, 6	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP5	8, 6	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KC6	6, 4	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN6	6, 4	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL6	6, 4	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK6	6, 4	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP6	6, 4	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KC7	4, 2	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN7	4, 2	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL7	4, 2	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK7	4, 2	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KB2	4, 2	KBBГнгд 10х1,5мм ² ₂	2	010-CB, 011-CB, 08-CB, 28-CB, 25-CB, 1-B2, 06-B2, 27-B2	
KB3	4, 2	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1201, 1233	
KVP7	4, 2	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A664, B664, C664, N664	
KB14	4, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1-B1, 28-B1, 1-B2, 28-B2	
C1	4, 11	BBГнг 2х2,5мм ²		2A2, 2C2	
KC8	2, 1	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN8	2, 1	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL8	2, 1	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу провода/кабеля	Кількість резервних жил	Маркування жил жгута/кабеля	Довжина, м
KK8	2, 1	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KD8	2, 1	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	+EB, -EB	
KB8	2, 1	KBBГнгд 7х1,5мм ²	1	1-CB, 1-CB, 27-CB, 013-CB, 06-CB, 05-CB	
KB9	2, 1	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1203, 1202	
KB1	2, 11	KBBГнгд 10х1,5мм ² ₂	2	010-CB, 011-CB, 013-CB, 28-CB, 25-CB, 1-B1, 07-B1, 27-B1	
KB4	2, 17	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1-CB, 41-CB, 08-CB, 07-CB	
KB5	2, 17	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1203, 1202	
KC9	1, 3	KBBГнгд 4х1,5мм ²		2EC1, 2EC2, EY1, EY2	
KN9	1, 3	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL9	1, 3	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK9	1, 3	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KD9	1, 3	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	+EB, -EB	
KB10	1, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	1203, 1214	
KB11	1, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	07-B1, 06-B1	
KC10	3, 5	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, EY1, EY2	
KN10	3, 5	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL10	3, 5	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK10	3, 5	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP10	3, 5	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663	
KD10	3, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	+EB, -EB	
KCC10	3, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²	2	2EC1, 2EC2	
KC11	5, 7	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, EY1, EY2	
KN11	5, 7	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL11	5, 7	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK11	5, 7	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP11	5, 7	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663	
KC12	7, 9	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, EY1, EY2	
KN12	7, 9	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL12	7, 9	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK12	7, 9	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP12	7, 9	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663	
KC13	9, 11	KBBГнгд 4х1,5мм ²		1EC1, 1EC2, EY1, EY2	
KN13	9, 11	KBBГнгд 5х1,5мм ²		EH1, EH, EHA, EHP, EH2	
KL13	9, 11	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEL1, EEL2	
KK13	9, 11	BBГнгд 2х1,5мм ²		EEK1, EEK2	
KVP13	9, 11	KBBГнгд 4х2,5мм ²		A663, B663, C663, N663	

						ЛК-ТР-10-RP-043-01			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив						Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів							Р	1	2
Директор									
						Таблиця міжкоміркових зв'язків	ТОВ "ЛК Енергія"		

