

Погоджено: Зам. інв. № Підпис і дата Інв. № ор.	№ п/п	Запрошені дані	КСО-Е-10/630-393В					
	1	Номинальна напруга	10кВ					
	2	Ном. струм збірних шин	630А	АД31 50х5				
	3	Ном. струм відключення	20кА					
	4	Схеми первинних з'єднань						
	5	Порядковий номер комірки		1		1	2	3
	6	Призначення комірки		Ввід		Трансформатор 1Т	ТН-1	
	7	Номенклатурне позначення		КСО-Е-21В/10/630-393В		КСО-Е-04/10/630-393В	КСО-Е-11А/10/630-393В	
	8	Тип роз'єднувача/вимикача навантаження		РВЗ-1-10/630-3-УХЛ2		ВВНА-Пп-10/630-20-МП-УХЛ2	РВЗ-2-10/630-3-УХЛ2	
	9	Тип на номінальний струм вимикача		ВВ/ТЕL-10-20-630		-	-	
	10	Трасформатори струму	Тип/К ^{тр}	ТОЛУ-10		-	-	
	11		Клас точності/Кратність/ВА	0,5s/0.5/10Р-50/5 / 10/10/15ВА		-	-	
	12		Фази, в яких встановлено ТТ	А, В, С		-	-	
	13	Тип на коефіцієнт трансформації трансформатора напруги		-		-	НАМИ-10	
	14	Силові запобіжники, Номінальна напруга та струм		-		ПТ 113-10-100 31,5 У3	ПН 011-10-У3	
	15	Пристрій РЗА		РС80-МР-12310		-	-	
	16	Тип ОПН		ОПН-10/12/10/550 УХЛ1		-	ОПН-10/12/10/550 УХЛ1	
	17	Облік	Наявність	Комерційний		Комерційний	-	
			Тип лічильника	GAMA300 3х220/380В, G3В.547.240.F77.B2.P4.C371.A3.L1.M1		GAMA100 220В, G1В.164.220.F3.B2.P4.C310.V1s	-	
	18	Пристрій контролю якості мережі		-		-	-	
	19	Наявність обігріву в релейному відсіку		-		-	-	
	20	Живлення кіл управління вимикачем		220В, 50Гц		-	-	
21	Живлення кіл сигналізації		220В, 50Гц		220В, 50Гц	220В, 50Гц		
22	Живлення кіл освітлення		36В, 50Гц		36В, 50Гц	36В, 50Гц		

ЛК-ТР-10-РР-070-01

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Розробив

Перевірив

Типове рішення

Опросний лист

Стадія

Р

Аркуш

1

Аркушів

1

ТОВ "ЛК Енергія"

Формат А2