



Поз. познач.	Назва	Кіл-ть	Доповнення
	Вимикач автоматичний		
QF1	Автоматичний вимикач з електронним блоком керування FMC4Ei ЗР 400А Н 85kA	1	
1QF1-1QF2	Автоматичний вимикач з електронним розчеплювачем FMC3E ЗР 200А 50kA	2	
1QF3	Автоматичний вимикач з електронним розчеплювачем FMC2E ЗР 160А 50kA	1	
1QF4	Автоматичний вимикач з електронним розчеплювачем FMC2E ЗР 100А 50kA	1	
	Роз'єднувач		
QS	Роз'єднувач РВ-4-400А		
	Трансформатори струму		
TA1-TA6	Трансформатор Т-0,66 400/5 (0.5)	3	
	Комутаційна колодка КП5 (25) А		
SG1	Комутаційна колодка КП5 (25) А	1	
	Лічильник електроенергії		
PI1	Лічильник електроенергії	1	Виробником не постачається
	Обмежувач перенапруги ОПН-0,38/0,4/5/400 УХЛ1		
FV1-FV3	Обмежувач перенапруги ОПН-0,38/0,4/5/400 УХЛ1	3	

Монтаж струмових ланцюгів виконати дротом ПВ3-2,5мм
За необхідністю у вказаних місцях використати розширювачі

Э-22-139-01 ЭЗ					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив				Бродик С.А.	09.08
Перевірив				Ледок В.Н.	
Щафа РЧНН 0.4кВ					Стадія
Схема електрична принципова					Аркци
					Аркушів
					Р
					1
					1
					000 "ЛК Енергія"