



Поз. познач.	Назва	Кіл-ть	Доповнення
QF1-QF2	Автоматичний вимикач FMC2/3U ЗР 100А 35кА (8-12h)	2	
2QF1-2QF3	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 16А 4,5кА х-ка С	3	
2QF4	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С	1	
2QF5-2QF7	Автоматичний вимикач ВА47-29 ЗР 16А 4,5кА х-ка С	3	
2QF8	Автоматичний вимикач ВА47-29 ЗР 40А 4,5кА х-ка С	1	
SF1			
PL1	GAMA G3B.14.7.24.0.F4.7.B2.P4.C31 + MCL 5.10	1	Надається замовником
FV1-FV3	Обмежувач перенапруги ОПНп-0,38/0,45/10/2 УХЛ1	3	

Лист № 1 з 1
Листів 1 з 1
Зам. № 1
Лист № 1 з 1

Э-22-244-01 ЭЗ					
Эм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Разровид	Бродик С.А.				23.12
Перевид	Ледок В.Н.				
Шафа ВК, Шафа РШ					Стадія
Схема електрична принципова					Аркуш
					Р
					1
					1
					000 "ЛК Енергія"